■:防水鐵捲門控制盤
☆:撒水頭短少&管路切斷
☆:探集熱盤
☆:管路歪斜

④出口灯更新
⑤方向灯更新
⑥照明灯短少
⑲排烟机控制盤更新

35Zx2 更新
300WIL x1
250WIL x1

辦公室F (商場附設)
辦公室D
辦公室E (商場附設)
辦公室G (商場附設)
店舖B
店舖C
機房
地界線
建築線
法定保留地
原有一小時防火時效防火牆(空心磚)
新設防火鐵捲門
原有防火鐵捲門
B1toIF
1FtoB1
H:220CM
R=500
R877
5M人行道 30M雙十路
12M莊敬路
步行專用道
公共排水溝

6"&4"管配合電梯移位
6"&4"管路切斷破口要塞掉

● 本樓層工程分間牆圖例
氧化鎂板分間牆(一小時防火時效)
氧化鎂板分間牆(耐燃一級)
磚牆
● 本樓層工程天花板圖例
氧化鎂板天花板(耐燃一級)

編號	尺寸	材質
D1(開關60A)	200*210	一小時防火時效
D2(開關)	100*210	木門
D3(開關)	100*210	木門
D4(開關)	65*210	玻璃門
D5(開關)	90*210	木門
D6(開關)	120*210	一小時防火時效
D7(開關)	150*210	一小時防火時效
D8(開關)	90*210	一小時防火時效
D9(開關)	95*210	一小時防火時效
D10(開關)	100*210	一小時防火時效
W1(開關)	250*210	玻璃窗
W2(開關)	288*210	玻璃窗

出入口總寬度檢討:(2089.91/100)*60CM=1253.95CM
本案設置:(200*7) 1400CM 1400CM>1304.32CM OK!

● 原核准建築執照:78板建字第1975號
● 原核准使用執照:86板使字第992號
94板變使字第259號

臺北縣政府 建築物變更使用公證書 95.10.17 95板變使字第 696 號

PROJECT	萬家福股份有限公司 黃文程
DRAWING	壹層變更使用暨室內裝修平面圖
	彭繼賢建築師事務所 台北縣板橋市[illegible]路一段20號9樓 Tel: 895[illegible]0868
業務號 JOB NO.	業務號
圖號 DRG NO.	

壹層變更使用暨室內裝修平面圖 S:1/100

地下圖

■：消防鉄捲門控制盤
●：撒水頭上漆
●：集熱盤変形
☆：撒水管歪斜&管路被切断
☆：缺集熱盤
㉘ 排烟門更新

消防水塔拆除 ㉑

㉒ zsoku 缺

㉓ zsoku 缺

㉙ 缺

㉚ 缺

㉛ 缺

⑳ 缺

㉑ 撒水&排烟管配合电梯移位

㉕ 4"&6"管配合電梯移位

㉖ 缺

㉔ 缺

辦公室

商場(一)

商場(二)

倉庫

垂壁缺

H:220CM

臺電用管道200X120
<台電進出口須保持通暢>

出入口遮蔽長檢討：(3313.77/100)*60CM=1988.26CM
<全區樓梯遮蔽長檢討>：(3313.77M²/100)*60cm=1988.26cm
<全區樓梯設置>：(125cm*12座)+(130cm*1座)+(240cm*1座)+(205cm*1座)
=2075cm ≧ 2075 cm>1988.26cmOK!

門 窗 編 號 表			
編 號	尺 寸	材 質
D1(單開FG0A)	200*210	一小時防火時效
D2 (單開)	100*210	木門
D3 (單開)	100*210	木門
D4 (單開)	65*210	玻璃門
D5 (單開)	90*210	木門
D6 (單開)	120*210	一小時防火時效
D7 (單開)	150*210	一小時防火時效
D8 (單開)	90*210	一小時防火時效
D9 (單開)	95*210	一小時防火時效
D10 (單開)	100*210	一小時防火時效
W1 (固定)	258*210	玻璃窗
W2 (固定)	288*210	玻璃窗

● 本樓層工程分間牆圖例
- 氧化鎂板分間牆（一小時防火時效）
- 氧化鎂板分間牆（耐燃一級）
- 磚牆

● 本樓層工程天花板圖例
- 氧化鎂板天花板天花板（耐燃一級）
- 燈具
- 燈具

本設計監造技師簽章 姓名 簽章

工程名稱 PROJECT	萬家福股份有限公司 黃文程	彰繼賢建築師事務所 台北縣板橋市三民路一段120號9樓 Tel: 8951-0868	業務號 JOB NO.	業務號
圖名 DRWG	地下壹層變更使用暨室內裝修平面圖		圖號 DRG. NO.	
			張號	

地下壹層變更使用暨室內裝修平面圖 _ S:1/100

竣工圖

22f

臺北縣政府 建築物竣工使用執照 95.10.17 95竣使字第505號 本

● 原核准建築執照：78板建字第1975號
● 原核准使用執照：86板使字第992號
94板變使字第259號

本圖與正本核對相符